



**Таблица подбора потолочных моноблоков POLAIR серии Т
в зависимости от объема холодильной камеры**

T _c (C°)	T _a (C°)	MM111 T		MM115 T		MM222 T	
		Q (Вт)	V80(m ³)	Q (Вт)	V80(m ³)	Q (Вт)	V80(m ³)
5°	20°	1061	7,8	1464	12,0	2330	22,5
	25°	1046	7,6	1397	11,2	2255	21,4
	30°	987	7,0	1317	10,3	2138	19,5
	35°	926	6,4	1236	9,4	2015	17,8
	40°	871	5,8	1150	8,5	1885	16,5
	45°	797	5,1	1058	7,6	1746	15,0
0°	20°	921	6,4	1298	10,1	1983	17,6
	25°	906	6,2	1231	9,3	1978	17,6
	30°	873	5,7	1161	8,6	1882	16,5
	35°	816	5,2	1084	7,9	1775	15,3
	40°	743	4,6	1007	7,1	1656	14,0
	45°	682	4,1	923	6,3	1509	12,7
-5°	20°	791	5,0	1139	8,4	1799	15,9
	25°	775	4,9	1077	7,8	1720	14,7
	30°	726	4,4	1012	7,2	1635	13,8
	35°	685	4,1	943	6,5	1510	12,5
	40°	631	3,6	871	5,8	1439	11,7
	45°	575	3,2	793	5,1	1323	10,4
T _c (C°)	T _a (C°)	MB109 T			MB214 T		
		Q (Вт)	V100(m ³)	V80(m ³)	Q (Вт)	V100(m ³)	V80(m ³)
-15°	20°	1139	8,7	7,0	1724	17,0	13,6
	25°	1091	7,5	6,0	1662	16,2	13,0
	30°	1019	6,8	5,4	1557	14,7	11,8
	35°	963	6,2	5,0	1447	13,5	10,8
	40°	893	5,4	4,3	1334	11,8	9,4
-20°	20°	985	6,1	4,9	1455	13,0	10,4
	25°	952	5,9	4,7	1435	12,5	10,0
	30°	895	5,3	4,2	1336	11,8	9,4
	35°	835	4,6	3,7	1233	10,4	8,3
	40°	773	4,0	3,2	1128	9,0	7,2